

Муниципальному автономному дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» р.п.Ветлужский

Нижегородская область, Краснобаковский
район, р.п. Ветлужский, ул. Первомайская, д. 16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 29
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений в области пожарной безопасности**

«17» октября 2018 г.

р.п. Красные Баки
(место рассмотрения: город, село, район)

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района
Нижегородской области по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 64 от «16» октября 2018 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и другие материалы дела на юридическое лицо Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» р.п.Ветлужский, зарегистрированного по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, улица Первомайская, дом 16.
(юридический адрес или адрес регистрации)

Установил что, « 03 » октября 2018 г. в 16 час. 30 мин. на эксплуатируемом и обслуживаемом объекте защиты, расположенном по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Ветлужский, улица Первомайская, дом 16, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» р.п.Ветлужский, являющегося ответственным за соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности, в соответствии со ст.37 и ст.38 Федерального закона РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., допустило нарушения требований пожарной безопасности, регламентированных законодательными и иными нормативными актами РФ, а именно:

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:		
<u>Здание детского сада по адресу:</u> (Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, улица Первомайская, дом 16)		
1.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжения для целей пожаротушения.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, ст.62, п.3 ч.1 ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 свода Правил 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; (ранее действовало требование пункта 2.11 СНиП 2.04.02-84*).

2.	Помещения детского сада не в полном объеме оборудованы громкоговорителями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.4. ст.4, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; таблица 2 пункт 16 СП 3.13130.2009 (ранее действующее требование: п. 3 п.5.1 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»)
----	--	---

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4, ст. 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)


Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: **слабый контроль со стороны руководителя за выполнением установленных требований пожарной безопасности на объектах защиты, слабое знание действующих законодательных и иных нормативных документов РФ в области пожарной безопасности, а также недостаточная работа по выполнению противопожарных мероприятий и финансирования данных мероприятий.**

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь **ст. 23.34; 29.13** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Д.Е.Листаров
(расшифровка подписи)

Представление получил (а) 24.10.2011 Федринов
(дата, должность, подпись)

Федринов И.В
(Ф.И.О.)

Представление направлено: _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Нижегородской области
(831)439-99-99